



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 7/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
Детский сад №18 «Теремок» Тутаевского муниципального района
в лице заведующего Казак Любовь Викторовны

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «24» января 2018 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №18 «Теремок» Тутаевского муниципального района юридический адрес: 152325, Ярославская область, Тутаевский район, д.Столбищи, ул.Центральная, д. 5; место осуществления деятельности: 152325, Ярославская область, Тутаевский район, д.Столбищи, ул.Центральная, д. 5 (категория объекта высокого риска), в период с 01.02.2018 по 27.02.2018 г. (18 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем здания, помещений в здании, документации, территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №18 «Теремок» Тутаевского муниципального района юридический адрес: 152325, Ярославская область, Тутаевский район, д.Столбищи, ул.Центральная, д. 5, совместно с заведующим МДОУ Детский сад №18 «Теремок» Тутаевского муниципального района Казак Любовь Викторовной

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>В связи с изменением названия юридического лица в сентябре 2015г. не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты МДОУ ДС №18 «Теремок» ТМР</p> <p>Переработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты МДОУ ДС №18 «Теремок» ТМР</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №123-ФЗ Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ ст.64 ч.6.</p>	23.04.2018	
2	<p>Отсутствует расчет необходимого количества огнетушителей на объекте.</p> <p>Произвести расчет необходимого количества огнетушителей на объекте.</p>	<p>п.465 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p>	23.04.2018	
3.	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета заведующего (помещение №28 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета заведующего (помещение №28 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.6</p>	23.04.2018	
4.	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №25 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №25 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.6</p>	23.04.2018	
5.	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №22 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.6</p>	23.04.2018	

	Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №22 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.			
6.	Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки (помещение №2 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки (помещение №2 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.6	23.04.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственного инспектора
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Баранов В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«27» февраля 2018 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):
заведующий МДОУ Детского сада №18 «Теремок»
Тутаевского муниципального района Казак Любовь
Викторовна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Казак

(подпись)

«24» февраля 2018г.